



AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA 6533432038

UC

4.876.321

OS

55.155

Quadra: 40 Lote: 6
GOIAS, S/Nº Q: 40 L: 6 BOOSTER, CAMPINA

Localização 1.15.40.6	Hidrômetro	Economias R1 0M2/PCP	Média de consumo	Data limite 03/12/2020
Situação ATIVA	Última leitura 0	Ocorrência da OS -		

Serviço	Tipo	Valor (R\$)
SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OUTROS	0,00

Serviço Executado:

Observação:

Instalação de Booster.

Prorrogação:

Programador:
Usuário atribuição execução:

Data programação:
Data atribuição Execução:

EXECUTADA

Responsável execução:

Data execução:

Observação da execução:

Manutenção efetuada, pelo Ricardo e Sidney.
Foram utilizados os seguintes materiais: Um relê de sobrecarga, um contator 32 A, um relê falta de fase, um programador digital (timer), um ventilador rax Z, três conector perfurante, vinte metro de cabo PP 3x16, uma curva longa de 60, dois adaptador curto de 60, um disjuntor de 32A tri polar, um sinaleiro vermelho, quinze mangueira corrugada, três luvas de 60 com anel, dois Te de 60 com anel, uma curva galvanizada de 2, uma bucha galvanizada de 1/2 p/2, níquel galvanizado 1/2, válvula de retenção 2.
Serviço feito no dia da AS aberta 03-12-2020.

SISTEMA

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA





ÁGUAS DE ARAPÓLIS - MT
 RUA OSCAR JOSETTI Nº 103 - BAIRRO VILA NOVA - CEP 78420-000
 05.836.418/0001-57

11/03/2026 14:21:22
 COGESAN

CONTATO: (65)99270-7159 | ATENDIMENTO :09H-11H E 13H-17H

Criação: 03/12/2020 13:20:00

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA 6533432038

UC

4.876.321

OS

55.155

Quadra: 40 Lote: 6
 GOIAS, S/Nº Q: 40 L: 6 BOOSTER, CAMPINA

Localização 1.15.40.6	Hidrômetro	Economias R1 0M2/PCP	Média de consumo	Data limite 03/12/2020
Situação ATIVA	Última leitura 0	Ocorrência da OS -		

Serviço	Tipo	Valor (R\$)
---------	------	-------------

Data início execução:
 Latitude:

Data fim execução:
 Longitude:

EXECUTADA

Responsável execução:

Data execução:

Observação da execução:

Manutenção efetuada, pelo Ricardo e Sidney.
 Foram utilizados os seguintes materiais: Um relê de sobrecarga, um contator 32 A, um relê falta de fase, um programador digital (timer), um ventilador rax Z, três conector perfurante, vinte metro de cabo PP 3x16, uma curva longa de 60, dois adaptador curto de 60, um disjuntor de 32A tri polar, um sinaleiro vermelho, quinze mangueira corrugada, três luvas de 60 com anel, dois Te de 60 com anel, uma curva galvanizada de 2, uma bucha galvanizada de ½ p/2, níquel galvanizado ½ , válvula de retenção 2.
 Serviço feito no dia da AS aberta 03-12-2020.

SISTEMA

AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA



ÁGUAS DE ARAPÓLIS - MT
 RUA OSCAR JOSETTI Nº 103 - BAIRRO VILA NOVA - CEP 78420-000
 05.836.418/0001-57

CONTATO: (65)99270-7159 | ATENDIMENTO :09H-11H E 13H-17H

Data/hora: 03/12/2020 13:20:00
 Protocolo (OS): 55.155
 Atendente: SISTEMA

UC: 4.876.321
 Responsável: AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA
 Serviço: SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS